



PLANTA BAIXA - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ESQ. 1/100

LEGENDAS

Barra Anti-pânico



CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

Características da instalação

Quanto a Ocupação

Área m²	106,64
Grupo	
Ocupação	Local de Reunião de Folia
Destino	F
Risco	Mé

Quanto a Altura

Tipo de Edifício	Terc
Altura	

Quanto a suas dimensões em planta

Área do maior pavimento	Menor que 750
-------------------------	---------------

Dados para Dimensionamento das Saídas

População	1 pessoa por 2,00m² = 214 pessoas
Capacidade da U. de Passagem	11
Área da U. de Passagem	11
Distância a percorrer	11

Distâncias Máximas a serem percorridas

Máx. de uma saída	30,00
Distância Máxima a ser percorrida	30,00
Distância Máxima a ser percorrida	30,00

Situação não considerada

INSTITUTO FEDERAL
Sul de Minas
DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Rua Gonçalves Dias, 1200 - 30060-000 - Belo Horizonte, MG
Fone: (31) 3100-6000 / 3100-6001
E-mail: dpo@institutoifsmg.edu.br

PROJETO DE EMERGÊNCIA

CÂMPUS CAMAPUÃ - BLOCO 8 - CONVIVÊNCIA II

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PROJ - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

PROJ - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

PROJ - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

PROJ - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA